



## SECTORUL 5

### AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București  
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18  
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 443395  
www.sector5.ro

E-mail: primarie@sector5.ro

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ  
DIRECȚIA DISPECERAT, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI POLIȚIA ANIMALELOR  
SERVICIUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nr. 239710 / 19.12 .2023

Către,

S.C. Amenajare Edilitară S5 S.R.L.	<< office@aes5.ro >>
S.C. Economat S.R.L.	<< secretariat@economatsector5.ro >>
S.C. Infrastructură S5 S.A.	<< secretariat@infrastructura5.ro >>
S.C. Salubritate Sector 5 S.A.	<< contact@salubritate5.ro >>
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului	<< office@dgaspe5.ro >>
Administrația Piețelor Sector 5	<< info@adminstratiapietelor5.ro >>
Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5	<< director.general@ditl5.ro >>
Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache"	<< contact@cultural5.ro >>
Complexul Multifuncțional "Sfântul Andrei"	<< contact@cmsfandrei.ro >>

Urmare adresei Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București – Ilfov nr. 3116503/07.12.2023 înregistrată la Sectorul 5 al Municipiului București sub nr. 236559/11.12.2023 vă adresăm rugămintea de a afișa la avizier și pe site-ul oficial al instituției/societății dumneavoastră măsurile de apărare împotriva incendiilor pe timpul sezonului rece, comunicate prin adresa sus menționată.

Anexăm în copie adresa nr. 3116503/07.12.2023.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
FLORIN CHIORAN





INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
DE ALIUL SECTEUR BUCUREȘTI - ILFOV

NESECRET  
LAC. 1/2022.1  
Nr. 3116503  
Din 07.12.2023  
București  
Se transmite prin e-mail

Către,

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
PRIMĂRIILE SECTOARELOR 1-6**

*În atenția doamnei/domnului primar  
relatiipublice@pmb.ro, registratura@primarias1.ro, infopublice@ps2.ro,  
relatiipublice@primarie3.ro, contact@ps4.ro, primarie@sector5.ro,  
prim6@primarie6.ro*

Pentru creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și a prevenirii oricăror situații care pot genera evenimente cu impact negativ, la nivelul autorității locale pe care o coordonați, vă transmitem anexat măsurile minimale de prevenire a incendiilor ce trebuie cunoscute și respectate de cetățeni pe timpul sezonului rece, în scopul afișării lor la punctele de informare preventivă sau în locuri des frecventate de cetățeni (sediul primăriei, căminul cultural, lăcașuri de cult, unități de comerț, etc.).

De asemenea, prin activitățile desfășurate de componenta preventivă din cadrul compartimentelor de specialitate constituite la nivelul administrațiilor publice locale vor fi intensificate activitățile de informare a cetățenilor privind măsurile de prevenire ce trebuie întreprinse de populație pe timpul sezonului rece, precum și măsurile obligatorii de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate ca urmare a utilizării mijloacelor de încălzire.

Totodată, vă adresăm rugămintea să dispuneți măsurile necesare pentru verificarea sistemelor de înștiințare/alarmare pentru asigurarea avertizării în timp util a populației asupra eventualității producerii unor fenomene meteorologice periculoase.

**Î. INSPECTOR ȘEF,**  
(Colonel)

dr. fiz. PRECUP IRINEL-ALEXANDRU

### Măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul sezonului rece

În perioada sezonului rece, numărul de incendii produse la locuințe și gospodării ale cetățenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate. Uneori, flăcările iau vieți omenești. Acest lucru se întâmplă, de cele mai multe ori, din neglijența oamenilor, care nu își iau măsurile pentru evitarea acestor tragedii.

Cauze precum sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșuri și burlane de fum defecte ori necurățate sau cenușa, jarul și scânteele scurse din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din apropiere, conduc la statistici îngrijorătoare.

#### **La exploatarea sobelor cu și fără acumulare de căldură**

- Verificați cu grijă sobele, conductele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteeilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- Tencuiți și zugrăviți cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- Curățați conductele și coșurile de fum premurgător sezonului rece;
- Montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m;
- Nu introduceți în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele;
- Se interzice usurea lemnelor pe sobele metalice, tăvarea rufelor pe coșul sobei și lăsarea nesupravegheată a focului;
- Cenușa și jăratoacul vor fi depozitate în gropi speciale și se sting cu apă;
- Nu lăsați copiii nesupravegheați în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzire.

#### **La exploatarea mijloacele de încălzire locale sau centrale care folosesc combustibil lichid și/ sau gazos se recomandă următoarele măsuri:**

- Verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;
- Interzicerea surzării/alimentării cu combustibil;
- Interzicerea alimentării cu combustibil lichid atunci când mijlocul de încălzire este în stare de funcțiune mare;
- Curățarea periodică a conductelor de alimentare și dozelor de pulverizare;
- Interzicerea folosirii buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
- La aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aerisește camera, după care întâi de-aia se aprinde mai întâi chibritul și apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaze;
- Montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
- Ținerea reguletoarelor de presiune în perfectă stare de funcționare;
- Suspendarea utilizării centralelor termice la apariția avariilor sau a oricăror altor defecțiuni și solicitarea intervenției persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficiențelor apărute.

NFSECRET

### La exploatarea aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice

- Nu utilizați instalații electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant, etc.
- Nu supra-solicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrice care depășesc puterea nominală a acestora.
- Nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate.
- Supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostați), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți, și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni.

Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor și adoptarea unei atitudini preventive de către populație pot să asigure evitarea unor evenimente negative în urma cărora pot apărea victime omenești și pagube materiale însemnate.

SECRET

Calea 13 Septembrie, nr. 135, sector 5, București, R. 060013  
Tel. 021 207.55.00, fax 021 316.51.16, e-mail: secretariat@2013.ro